



322/833/333/2014

Gdańsk, dn. 25-11-2014

ATEST HIGIENICZNY Nr 313/322/333/2014

- 1. Wyrób (material)** Sklejka wodoodporna uszlachetniana filmem fenolowym
zakres grubości: 4÷40 mm
- 2. Przeznaczenie** do stosowania ogólnego w budownictwie, w przemyśle transportowym, w meblarstwie, do wystroju wnętrz
- 3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny** Zakłady Przemysłu Sklejek Biaform S.A.
ul. Dojlidy Fabryczne 24
15-566 Białystok
- 4. Producent** Zakłady Przemysłu Sklejek Biaform S.A.
ul. Dojlidy Fabryczne 24
15-566 Białystok
- 5. Wyrób odpowiada wymaganiom higienicznym przy obciążeniu materiałem 1 m²/m³ kubatury pomieszczenia.**
Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobu.
Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyrób należy wietrzyć do zaniku zapachu.
- 6. Podstawa merytoryczna wydania atestu:** pismo OB-RPPD Sp. z o.o. BW/452/1132/14 z dn. 07-11-2014, Sprawozdanie z badań Nr 5042/71/2014 z dn. 07-11-2014 wydane przez Laboratorium Badania Wyrobów Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o. w Czarnej Wodzie.
Klasa higieniczności E-1.
- 7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobów.**

WIEROWNIK
Laboratorium Toksykologii Środowiska

prof. dr hab. Lidia Wołkwa